



Dagsetning: 12-10-21

Nafn fyrirtækis: Atlantsólin ehf

Kt.: 590602-3610

Starfsstöð: Hólsgata 20 - 260 RNB

- Er starfsleyfi í gildi?  Já  Nei / Sækja um á hes.is / Innan \_\_\_\_\_
- Er starfsleyfi á áberandi stað?  Já  Nei *á skjön*
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð  Já  Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið?  Nei  Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð  Ómönnuð bensínstöð  Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa)  
 Varin gegn ákeyrslu  
 Brotloki við álag á slöngu

Áfyllingatengingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski  
 Læst lok á tengingum  
 Botn áfyllingapúlts þéttur  
 Afrennsli leitt í olúskilju

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott  
 Gott  
 Viðunandi  
 Óviðunandi

Merkingar:

- Reykingar bannaðar  
 Stöðvið vélina  
 Farsímanotkun óheimil  
 Upplýsingar um neyðarnúmer

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar  
 Brunavarnanet á endum röra  
 Fjarri loftinntaki og gluggum húsa  
 Varin gegn hnjaski

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott  
 Gott  
 Viðunandi  
 Óviðunandi

Afgreiðsluhlað:

- Vökvaheilt yfirborð (malbik / steypa)  
 Afrennsli leitt í olúskilju  
 Niðurfall/föll stíflað  
 Hætta á leka út fyrir hlað

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheildu yfirborði (malbik / steypa)  
 Varinn gegn ákeyrslu  
 Á afrennissvæði leitt í olúskilju  
 Á ekki við

*á skjön*

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært  
 4x4m steipt yfirborð  
 Afrennsli leitt í olúskilju  
 Hætta á leka út fyrir hlað

Þvottahlað:

- Sandskilja  
 Afrennsli leitt í olúskilju  
 Vökvaheilt yfirborð (malbik / steypa)  
 Á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags: \_\_\_\_\_

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum?  
 Er rekstrarhandbók virk?  
 Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum  
 Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni  
 Skóflur og kústar  
 Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum  
 Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar  
 Já, ýtarlegri skýrsla verður send  
 Nei

Ábendingar / Annað: *Senda þarf upplýsingar um svæðu kemingna í olúskilju*

*Útloftunarrör ekki varin gegn hnjaski*

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

stjapprent

*[Signature]*  
Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis

*[Signature]*  
Undirskrift eftirlitsmanns