



Dagsetning: 12-10-21

Nafn fyrirtækis: Atlantsólin ehf

Kt.: 590602-3610

Starfsstöð: Stapastræti 21 - 260 RNB

Er starfsleyfi í gildi?

Já  Nei / Sækja um á hes.is / Innan

Er starfsleyfi á áberandi stað?

Já  Nei *á ekki við*

Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð

Já  Nei

Er þörf á að uppfæra tengilið?

Nei  Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

Mönnuð bensinstöð  Ómönnuð bensinstöð  Bensinstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

Á upphækkun (stál / steypa)  
 Varin gegn ákeyrslu  
 Brotloki við álag á slöngu

Áfyllingatengingar:

Tengingar varðar gegn hnjaski  
 Læst lok á tengingum  
 Botn áfyllingapúlts þéttur  
 Afrennsli leitt í olíuskilju

Ástand og umgengni  
á lóð fyrirtækis:

Mjög gott  
 Gott  
 Viðunandi  
 Óviðunandi

Merkingar:

Reykingar bannaðar  
 Stöðvið vélina  
 Farsímanotkun óheimil  
 Upplýsingar um neyðarnúmer

Útloftunarrör:

3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar  
 Brunavarnanet á endum röra  
 Fjarri loftinntaki og gluggum húsa  
 Varin gegn hnjaski

Flokkun úrgangs:

Mjög gott  
 Gott  
 Viðunandi  
 Óviðunandi

Afgreiðsluhlað:

Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)  
 Afrennsli leitt í olíuskilju  
 Niðurfali/föll stífluð  
 Hætta á leka út fyrir hlað

Ofanjarðargeymir:

Á vökvaheldu yfirborði (malbik / steypa)  
 Varinn gegn ákeyrslu  
 Á afrennslissvæði leitt í olíuskilju  
 Á ekki við

*á ekki við*

Áfyllingarhlað:

Aðgengi greiðfært  
 4x4m stept yfirborð  
 Afrennsli leitt í olíuskilju  
 Hætta á leka út fyrir hlað

Þvottahlað:

Sandskilja  
 Afrennsli leitt í olíuskilju  
 Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)  
 Á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags: \_\_\_\_\_

Mannaðar stöðvar:

Er rekstrarhandbók á staðnum?  
 Er rekstrarhandbók virk?  
 Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum  
 Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

Ísogsefni  
 Skóflur og kústar  
 Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum  
 Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

Já, sjá ábendingar  
 Já, ýtarlegri skýrsla verður send  
 Nei

Ábendingar / Annað: *Sendu þarf upplýsingar um litustu tomigu á olíuskilju.*

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.