



Dagsetning: 10-11-21

Nafn fyrirtækis: NI hf

Kt.: 411003-3370

Starfsstöð: ~~Staðarvegur 290 RAB~~
Hafnargarðar 88

Er starfsleyfi í gildi?



Já



Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____

Er starfsleyfi á áberandi stað?



Já



Nei

Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð



Já



Nei

Er þörf á að uppfæra tengilið?



Nei



Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:



Mönnuð bensínstöð



Ómönnuð bensínstöð



Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutækj:



Á upphækkun (stál / steypa)



Varin gegn ákeyrslu



Brotloki við álag á slöngu

Áfyllingatengingar:



Tengingar varðar gegn hnjaski



Læst lok á tengingum



Botn áfyllingarpúlts þéttur



Afrennsli leitt í olíuskilju

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:



Mjög gott



Gott



Viðunandi



Óviðunandi

Merkingar:



Reykingar bannaðar



Stöðvið vélina



Farsímanotkun óheimil



Upplýsingar um neyðarnúmer

Útloftunarrör:



3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar



Brunavarnanet á endum röra



Fjarri loftinntaki og gluggum húsa



Varin gegn hnjaski

Flokkun úrgangs:



Mjög gott



Gott



Viðunandi



Óviðunandi

Afgreiðsluhlað:



Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)



Afrennsli leitt í olíuskilju



Niðurfall/föll stífluð • sprunni steypu.



Hætta á leka út fyrir hlað

Ofanjarðargeymir:



Á vökvaheldu yfirborði (malbik / steypa)



Varinn gegn ákeyrslu



Á afrennissvæði leitt í olíuskilju



Á ekki við

Áfyllingarhlað:



Aðgengi greiðfært



4x4m steyp t yfirborð



Afrennsli leitt í olíuskilju



Hætta á leka út fyrir hlað

Þvottahlað:



Sandskilja



Afrennsli leitt í olíuskilju



Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)



Á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags:

3.2.21
og 28.6-21

sandskilja 30.11.21

Mannaðar stöðvar:



Er rekstrarhandbók á staðnum?



Er rekstrarhandbók virk?



Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn

mengunaróhöppum



Er viðbragðsáætlun vegna mengunar

óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:



Ísogsefni



Skóflur og kústar



Mottur/sandpokar til að loka



niðurföllum



Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:



Já, sjá ábendingar



Já, ýtarlegri skýrsla verður send



Nei

Ábendingar / Annað: Áfyllingarpúlt óþétt og óvarit. Vantar greiðsluvörn við eina delu.

Niðurföll við eldsneyðis afskiptu í ölagi.

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir líferni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

signature

Gisla P.

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis

J. Trausti Jónsson

Undirskrift eftirlitsmanns