



Dagsetning: 10-11-21

Nafn fyrirtækis: N2 hf

Kt.: 411003-3370

Starfsstöð: Heitartún 2 - 250 Ga

- Er starfsleyfi í gildi? Já Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____
- Er starfsleyfi á áberandi stað? Já Nei *Meðti við*
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð Já Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið? Nei Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð Ómönnuð bensínstöð Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa) •
 Varin gegn ákeyrslu •
 Brotloki við álag á slöngu

Merkingar:

- Reykingar bannaðar
 Stöðvið vélina
 Farsímanotkun óheimil
 Upplýsingar um neyðarnúmer •

Afgreiðsluhlað:

- Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Niðurfall/föll stíflud
 Hætta á leka út fyrir hlað

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært
 4x4m steyp yfirborð
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Hætta á leka út fyrir hlað

Áfyllingatengingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski •
 Læst lok á tengingum
 Botn áfyllingapúlts þéttur •
 Afrennsli leitt í olíuskilju •

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar
 Brunavarnanet á endum röra
 Fjarri loftinntaki og gluggum húsa
 Varin gegn hnjaski

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheldu yfirborði (malbik / steypa)
 Varinn gegn ákeyrslu
 Á afrennissvæði leitt í olíuskilju
 Á ekki við

Þvottahlað:

- Sandskilja
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
 Á ekki við

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi

á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags: _____

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum?
 Er rekstrarhandbók virk?
 Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum
 Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni
 Skóflur og kústar
 Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum
 Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar
 Já, ýtarlegri skýrsla verður send
 Nei

Ábendingar / Annað: *Vantar áreistravæmi við afgreiðslutæki og áfyllingatengingar. Vantar neyðarnúmer á afgreiðslutæki. Vantar upplýsingar um síðustu tæmi og olíuskilju. Önnur ótalir atriði koma fram í ýtarlegri skýrslu.*

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

staparent

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis *Pudmír Kristján*

Undirskrift eftirlitsmanns *J. Trausti Jónsson*