



Dagsetning: 10-11-21

Nafn fyrirtækis: NZ hf

Kt.: 411003-3370

Starfsstöð: Kjávelli 4 - 235 Stef

- Er starfsleyfi í gildi? Já Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____
- Er starfsleyfi á áberandi stað? Já Nei ekki við
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð Já Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið? Nei Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð Ómönnuð bensínstöð Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa)
 Varin gegn ákeyrslu
 Brotloki við álag á slöngu

Áfyllingatengingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski
 Læst lok á tengingum
 Botn áfyllingarpúlts þéttur
 Afrennsli leitt í olíuskilju

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi

Merkingar:

- Reykingar bannaðar
 Stöðvið vélina
 Farsímanotkun óheimil
 Upplýsingar um neyðarnúmer

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar
 Brunavarnanet á endum röra
 Fjarri loftinntaki og gluggum húsa
 Varin gegn hnjaski

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi

Afgreiðsluhlað:

- Vökvaheilt yfirborð (malbik / steypa)
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Niðurfall/föll stíflað
 Hætta á leka út fyrir hlað

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheildu yfirborði (malbik / steypa)
 Varinn gegn ákeyrslu
 Á afrennissvæði leitt í olíuskilju
 Á ekki við

aktivitj

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært
 4x4m steyppt yfirborð
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Hætta á leka út fyrir hlað

Þvottahlað:

- Sandskilja
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Vökvaheilt yfirborð (malbik / steypa)
 Á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags: _____

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum?
 Er rekstrarhandbók virk?
 Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum
 Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni
 Skóflur og kústar
 Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum
 Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar
 Já, ýtarlegri skýrsla verður send
 Nei

Ábendingar / Annað: Vantar neyðarnúmer á afgreiðsludalur. Vantar upplýsingar tamliga á olíuskilju. Ekki hægt að opna áfyllingarpúlt

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 3 mánaða á hes@hes.is.

staðaprent

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis
Eindir Kristj

Undirskrift eftirlitsmanns
J. Trausti Jónsson