



Heilbrigðiseftirlit
Suðurnesja

Skógarbraut 945,
262 Reykjanesbæ
Sími 420 3288
hes@hes.is

Eftirlitsskýrsla fyrir bensínstöðvar

Dagsetning: 10-11-21

Nafn fyrirtækis: N1 hf Kt.: 411003-3370 Starfsstöð: Hafnarvegur 86 - 190 K06
Iðndall 2 -

- Er starfsleyfi í gildi? Já Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____
- Er starfsleyfi á áberandi stað? Já Nei er ekki við
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð Já Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið? Nei Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð Ómönnuð bensínstöð Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa)
 Varin gegn ákeyrslu
 Brotloki við álag á slöngu

Merkingar:

- Reykingar bannaðar
 Stöðvið vélina
 Farsímanotkun óheimil
 Upplýsingar um neyðarnúmer

Afgreiðsluhlað:

- Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Niðurfall/föll stífluð
 Hætta á leka út fyrir hlað

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært
 4x4m steyp yfirborð
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Hætta á leka út fyrir hlað

Olíu- og sandskilja tæmd dags: _____

Áfyllingatengingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski
 Læst lok á tengingum
 Botn áfyllingapúlts þéttur
 Afrennsli leitt í olíuskilju

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar
 Brunavarnanet á endum röra
 Fjarri loftinntaki og gluggum húsa
 Varin gegn hnjaski

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheldu yfirborði (malbik / steypa)
 Varinn gegn ákeyrslu
 Á afrennissvæði leitt í olíuskilju
 Á ekki við

Þvottahlað:

- Sandskilja
 Afrennsli leitt í olíuskilju
 Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
 Á ekki við

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott
 Gott
 Viðunandi
 Óviðunandi
er ekki við

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum?
 Er rekstrarhandbók virk?
 Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum
 Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni
 Skóflur og kústar
 Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum
 Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar
 Já, ýtarlegri skýrsla verður send
 Nei

Ábendingar / Annað: Vantar neyðarnúmer á áfyllingadölu. Vantar upplýsingar um
Sejnnu tæminn á olíuskilju.

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

staðarent

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis

Undirskrift eftirlitsmanns