



Dagsetning: 18-11-21

Nafn fyrirtækis: Oliuverslun Íslands hf Kt.: 500269-3249 Starfsstöð: Vahmsnesvegur 16 - 230 RNBS

- Er starfsleyfi í gildi? Já Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____
- Er starfsleyfi á áberandi stað? Já Nei
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð Já Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið? Nei Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð Ómönnuð bensínstöð Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa)
- Varin gegn ákeyrslu
- Brotloki við álag á slöngu

Áfyllingatengingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski
- Læst lok á tengingum
- Botn áfyllingapúlts þéttur
- Afrennsli leitt í olíuskilju

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott
- Gott
- Viðunandi
- Óviðunandi

Merkingar:

- Reykingar bannaðar
- Stöðvið vélina
- Farsímanotkun óheimil
- Upplýsingar um neyðarnúmer

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar
- Brunavarnanet á endum röra
- Fjarri loftinntaki og gluggum húsa
- Varin gegn hnjaski

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott
- Gott
- Viðunandi
- Óviðunandi

Afgreiðsluhlað:

- Vökvaheild yfirborð (malbik / steypa) Hellur
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Niðurfall/föll stífluð
- Hætta á leka út fyrir hlað

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheildu yfirborði (malbik / steypa)
- Varinn gegn ákeyrslu
- Á afrennslissvæði leitt í olíuskilju
- Á ekki við

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært
- 4x4m steipt yfirborð
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Hætta á leka út fyrir hlað

Þvottahlað:

- Sandskilja
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Vökvaheild yfirborð (malbik / steypa)
- Á ekki við

Olíu- og sandskilja tæmd dags: _____

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum? Rafrant
- Er rekstrarhandbók virk?
- Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum orkið rafrant
- Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni
- Skóflur og kústar
- Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum
- Ílát undir uppsafnaða olíu Fur 2 hönnuð í flöku

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar
- Já, ýtarlegri skýrsla verður send
- Nei

Ábendingar / Annað: Neyðarnúmer, skýlað niðurföll, gretubavarnir, róf í malbiki við dælu, steypa í stíngam niðurföll sprungrin.

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

staðprint

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis [Signature]

Undirskrift eftirlitsmanns J. Trausti Jónsson