



Dagsetning: 18-10-21

Nafn fyrirtækis: Oliaveslun Íslands hf Kt.: 500 269 - 3249 Starfsstöð: Fíflabakki 2-4 - 260 RNVB

- Er starfsleyfi í gildi? Já Nei / Sækja um á hes.is / Innan _____
- Er starfsleyfi á áberandi stað? Já Nei
- Hafa orðið breytingar á húsnæði og / eða tækjabúnaði frá síðustu eftirlitsferð Já Nei
- Er þörf á að uppfæra tengilið? Nei Já / senda á hes@hes.is

Starfssemi:

- Mönnuð bensínstöð Ómönnuð bensínstöð Bensínstöð + þvottaplan

Afgreiðslutæki:

- Á upphækkun (stál / steypa)
- Varin gegn ákeyrslu
- Brotloki við álag á slöngu

Merkingar:

- Reykingar bannaðar
- Stöðvið vélina
- Farsímanotkun óheimil
- Upplýsingar um neyðarnúmer

Afgreiðsluhlað:

- Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Niðurfal/föll stífluð
- Hætta á leka út fyrir hlað

Áfyllingarhlað:

- Aðgengi greiðfært
- 4x4m steipt yfirborð
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Hætta á leka út fyrir hlað

Olíu- og sandskilja tæmd dags: _____

Áfyllingategingar:

- Tengingar varðar gegn hnjaski
- Læst lok á tengingum
- Botn áfyllingapúlts þéttur
- Afrennsli leitt í olíuskilju

Útloftunarrör:

- 3.5 m upp fyrir yfirborð jarðar
- Brunavarnanet á endum röra
- Fjarri loftinntaki og gluggum húsa
- Varin gegn hnjaski

Ofanjarðargeymir:

- Á vökvaheldu yfirborði (malbik / steypa)
- Varinn gegn ákeyrslu
- Á afrennslissvæði leitt í olíuskilju
- Á ekki við

Þvottahlað:

- Sandskilja
- Afrennsli leitt í olíuskilju
- Vökvahelt yfirborð (malbik / steypa)
- Á ekki við

Ástand og umgengni

á lóð fyrirtækis:

- Mjög gott
- Gott
- Viðunandi
- Óviðunandi

Flokkun úrgangs:

- Mjög gott
- Gott
- Viðunandi
- Óviðunandi

á ekki við

Mannaðar stöðvar:

- Er rekstrarhandbók á staðnum?
- Er rekstrarhandbók virk?
- Starfsmönnum kynnt viðbrögð gegn mengunaróhöppum
- Er viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa tiltæk

Öryggisbúnaður:

- Ísogsefni
- Skóflur og kústar
- Mottur/sandpokar til að loka niðurföllum
- Ílát undir uppsafnaða olíu

Úrbætur:

- Já, sjá ábendingar
- Já, ýtarlegri skýrsla verður send
- Nei

Ábendingar / Annað: vaner upplýsingar um tæmlega á olíuskilju. Kanna hvort Símanúmer þíðustjóra Samramist bröfu um neyðarnúmer.

Staðfesting þess efnis að brugðist hafi verið við ábendingum skal berast embættinu í tölvupósti ásamt myndum, kvittunum, vottorðum eða öðrum staðfestingum, allt eftir tilefni, innan 2 mánaða á hes@hes.is.

Undirskrift forsvarsmanns fyrirtækis

Undirskrift eftirlitsmanns